

# 北京北燃热力有限公司康庄供热厂 固定污染源烟气连续自动监测系统项目验收意见

2019年5月27日，北京北燃热力有限公司组织验收组对北京北燃热力有限公司康庄供热厂4台燃气热水锅炉连续监测系统(CEMS)进行验收。验收组由北京北燃热力有限公司、中节能天融科技有限公司、北京奥达清环境检测有限公司及相关专家组成（名单附后）。

验收组听取了北京北燃热力有限公司康庄供热厂运营管理情况的汇报，现场对设备运行情况及数据联网情况进行了核查，查阅了相关资料，经质询和讨论形成如下验收意见：

“北京北燃热力有限公司康庄供热厂固定污染源烟气连续自动监测系统项目”资料档案基本齐全，固定污染源烟气排放连续监测系统运行稳定可靠，监测站房建设、烟气在线监测设备选型与安装、数据采集与传输及在线验收比对结果基本符合相关技术规范要求。

验收组同意本项目固定污染源烟气排放连续监测系统(SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>)通过竣工环境保护验收，并建议运维方做好后期运维管理工作，确保数据真实准确。

后续要求:按照 HJ75-2017 相关要求，安装湿度在线监测设备并完成调试及验收等工作。

北京北燃热力有限公司康庄供热厂

2019年5月27日

  
朱永清

朱永清 邓世辉 刘洪

北京北燃热力有限公司康庄供热厂固定污染源烟气连续自动监测系统项目验收成员表

姓名	单位	职称	签字
姜涛	北京市环境保护监测中心	高工	姜涛
邵思辉	北京市环境保护监测中心	高工	邵思辉
朱秋	北京市环境保护监测中心 (退休)	高工	朱秋
朱秋	北京奥达清环境检测有限公司		朱秋
在肖琳	北京奥达清环境检测有限公司		在肖琳
李昕峰	北京北燃热力有限公司		李昕峰

